

Просмотр печатной формы

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

11.01.2022
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"
 66304380
 6632021740
 662901001
 2021
 Учреждением: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"
 ИНН 6632021740
 КПП 662901001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области	Соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях, сооружениях, территории.	21.09.2021 23.09.2021	1. На объекте защиты при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдены проектные решения смонтированы тепловые вместо дымовых извещатели) 2. Эвакуационные выходы из групп первого этажа не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа. 3. Отсутствуют приспособления для самозащиты дверей. 4. Смонтированы в коридоре второго этажа потолки из горючего материала. 5. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. 6. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	1 осуществлена замена тепловых датчиков на дымовые извещатели. 2. Эвакуационные выходы первого этажа имеют свободное открывание изнутри без ключа. 3. Двери, ведущие на лестничные клетки, оснащены приспособлениями для самозащиты. 4. В коридоре второго этажа потолки смонтированы из негорючего материала. 5. Имеется в наличии регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. 6. Имеется в наличии техническая документация на системы противопожарной защиты



Заведующий
Е.А. Буракова